



**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**  
sekce stavební - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-8/Hm  
Č. j.: DUCR-46987/14/Hm  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Hron

V Praze dne 19. srpna 2014  
Telefon: 602 378 117  
E-mail: hron@ducr.cz

## ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

### vydává

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### stavební povolení

pro stavbu dráhy:

## **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“**

#### Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:

PS	02-01-02-01	ŽST Častolovice, staniční zabezpečovací zařízení
PS	02-01-02-01.1	ŽST Častolovice, kabelová lávka
PS	02-01-12-01	ŽST Rychnov n.K., staniční zabezpečovací zařízení
PS	02-01-01-01	Kostelec n.O. - Častolovice, traťové zabezpečovací zařízení
PS	02-01-03-01	Častolovice - Týniště n.O., traťové zabezpečovací zařízení
PS	02-01-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., traťové zabezpečovací zařízení
PS	02-02-01-01	Kostelec n.O. - Častolovice, DOK, TK
PS	02-02-03-01	Častolovice - Týniště n.O., DOK, TK
PS	02-02-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., DOK, TK
PS	02-02-02-01	ŽST Častolovice, místní kabelizace
PS	02-02-12-01	ŽST Rychnov n.K., místní kabelizace
PS	02-02-01-02	Kostelec n.O. - Častolovice, přenosový systém
PS	02-02-11-02	Častolovice - Rychnov n.K., přenosový systém
PS	02-02-01-12	Kostelec n.O. - Častolovice, úpravy stávajícího DK
PS	02-02-01-13	Kostelec n.O. - Častolovice, úpravy stávajícího DOK-ČDT
PS	02-02-03-12	Častolovice - Týniště n.O., úpravy stávajícího DK
PS	02-02-03-13	Častolovice - Týniště n.O., úpravy stávajícího DOK-ČDT
PS	02-02-11-12	Častolovice - Rychnov n.K., úpravy stávajícího DK00
PS	02-02-02-03	ŽST Častolovice, telefonní zapojovač
PS	02-02-12-03	ŽST Rychnov n.K., telefonní zapojovač
PS	02-02-02-06	ŽST Častolovice, ASHS
PS	02-02-12-06	ŽST Rychnov n.K., ASHS
PS	02-02-02-07	ŽST Častolovice, EZS
PS	02-02-12-07	ŽST Rychnov n.K., EZS
PS	02-02-02-11	ŽST Častolovice, sdělovací zařízení
PS	02-02-12-11	ŽST Rychnov n.K., sdělovací zařízení
PS	02-02-02-04	ŽST Častolovice, informační zařízení
PS	02-02-12-04	ŽST Rychnov n.K., informační zařízení
PS	02-02-02-05	ŽST Častolovice, rozhlasové zařízení
PS	02-02-11-05	Častolovice - Rychnov n.K., rozhlasové zařízení

PS	02-02-12-05	ŽST Rychnov n.K., rozhlasové zařízení
PS	02-02-02-08	ŽST Častolovice, kamerový systém
PS	02-02-12-08	ŽST Rychnov n.K., kamerový systém
PS	02-02-03-09	Častolovice - Týniště n.O., TRS
PS	02-02-11-09	Častolovice - Rychnov n.K., TRS
PS	02-02-03-10	Častolovice - Týniště n.O., MRS
PS	02-02-11-10	Častolovice - Rychnov n.K., MRS
PS	02-02-00-01	Dálková kontrola a ovládání sdělovacího zařízení
PS	02-03-02-01	ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS 35/0,4kV
SO	02-11-02-01	ŽST Častolovice, železniční spodek
SO	02-11-12-01	ŽST Rychnov n.K., železniční spodek
SO	02-11-02-02	ŽST Častolovice, železniční svršek
SO	02-11-02-02.1	ŽST Častolovice, úprava oplocení
SO	02-11-12-02	ŽST Rychnov n.K., železniční svršek
SO	02-11-12-02.1	ŽST Rychnov n.K., úprava oplocení
SO	02-12-02-01	ŽST Častolovice, nástupiště
SO	02-12-02-01.1	ŽST Častolovice, orientační systém
SO	02-12-12-01	ŽST Rychnov n.K., nástupiště
SO	02-12-12-01.1	ŽST Rychnov n.K., orientační systém
SO	02-13-01-01	Kostelec n.O. - Častolovice, železniční přejezdy
SO	02-13-03-01	Častolovice - Týniště n.O., železniční přejezdy
SO	02-13-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., železniční přejezdy
SO	02-14-02-01	ŽST Častolovice, most v km 58,157
SO	02-20-02-02	ŽST Častolovice, napojení potrubního vedení objektu SÚ
SO	02-20-12-02	ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ
SO	02-15-02-01	ŽST Častolovice, protihlukové stěny
SO	02-16-02-01	ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt
SO	02-16-12-01	ŽST Rychnov n.K., provozně-technologický objekt
SO	02-18-02-01	ŽST Častolovice, EOv
SO	02-18-12-01	ŽST Rychnov nad Kněžnou, EOv
SO	02-19-01-01	Kostelec - Častolovice, kabelové rozvody NN, úprava osvětlení a přípojky pro PZS
SO	02-19-02-01	ŽST Častolovice, kabelové rozvody NN a úprava osvětlení
SO	02-19-03-01	Častolovice - Týniště n.O., přípojky NN pro PZS
SO	02-19-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., kabelové rozvody NN, úprava osvětlení a přípojky pro PZS
SO	02-19-12-01	ŽST Rychnov n.K., kabelové rozvody NN a úprava osvětlení

### Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234

### Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích:

parc. č. 1572/10, 607/1, 2294/42, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2294/1 v kat. území Týniště nad Orlicí,

parc. č. 1034/4, 916/2, 1207/1, 1320/1 v kat. území Lípa nad Orlicí,

parc. č. 39/5, st.281, 516/1 v kat. území Čestice u Častolovic,

parc. č. 1165/2, 1158/23, 222/1, 212, 1174/2, 1175/3, 1175/2, 222/2, 1216/1, 256/2, 1158/16, 1158/17, 1192/1, 1192/2, 1218, 1219, 1302/3, st.855, 1158/1, 1158/5, 1158/22, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1335, 1349, 1350, st.192, st.401, st.879, 1158/18, 1158/19, 1158/23, 1376, 1377 v kat. území Častolovice,

parc. č. 4039, 981/1, 981/24, 981/25, 1849/2, 1849/46, 1849/47, 1849/48, 3885, 981/32, 4129 v kat. území Kostelec nad Orlicí,

parc. č. 3308, 3064, 3115, 3271, 3341, 3045, 3087, 3277, 3278 v kat. území Synkov,

parc. č. 3208, 3251, 3578, 3527, 3558, 3579, 3224, 3107, 3192, 3512 v kat. území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou,

parc. č. 740/2, 451/7, 451/40, 451/38, 740/1, 451/2, 451/39, 740/2, 735, 737, 738, 739/1, 739/2 v kat. území Tutleky,

parc. č. 113, 114 v kat. území Jámy u Rychnova nad Kněžnou,

parc. č. 3194/1, 2926/6, 2926/8, 3215/14, 1301, 2966/4, 1496, 1495, 1438, 2958/2, 2963/2, 2966/1, 3215/2, 3215/3, 3132, 1504/13, 3212/1, 3212/2, 3213, 3214, 3215/1, 3215/10, 3216, 3217, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 3215/11, 3227, 3228 v kat. území Rychnov nad Kněžnou.

### **Stručný popis stavby:**

Předmětem stavby je provedení stavebních a technologických úprav za účelem zvýšení kapacity železniční tratě v traťovém úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice (2. část stavby). Nutnost provedení stavby je dána zastaralostí technologického, sdělovacího a silnoproudého zařízení v daném úseku. V rámci stavby dojde k rekonstrukci technologického zařízení v jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích, nové traťové zabezpečovací zařízení bude zřízeno v traťových úsecích Kostelec nad Orlicí – Častolovice, Častolovice – Týniště nad Orlicí a Častolovice – Rychnov nad Kněžnou. V rámci stavby bude rovněž provedena výstavba a rekonstrukce celkem 20-ti přejezdových zabezpečovacích zařízení železničních přejezdů. V železničních stanicích Častolovice a Rychnov nad Kněžnou dojde k rekonstrukci a rozšíření stávajícího kolejiště a k realizaci nových staničních zabezpečovacích zařízení, v železničních stanicích Týniště nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí dojde k úpravám stávajících technologických zařízení.

### **Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník zajistí vydání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce technické.
12. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Prostory staveniště budou řádně označeny a uzavřeny.

13. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby. Případné uzavírky železničních přejezdů v souvislosti s prováděním stavby budou řádně v předstihu projednány.
14. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
15. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
21. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, č. j. SÚŽP 315/2014-373/14-lc ze dne 13. 2. 2014 a č. j. ŽP 2580/2012-9451/12-Ce ze dne 14. 5. 2012:
  - *nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění a evidence odpadů budou archivovány a uchovávány pro kontrolu.*
  - *investor je povinen při stavební činnosti postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů je nutno respektovat § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů*
  - *část srážkových vod ze zpevněných ploch bude v souladu s ust. § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, svedena neškodným způsobem volně na terén*
  - *stavbou nesmí dojít ke snížení průtočnosti koryta vodního toku (Konopáč) a musí být zajištěna průtočnost zatrubněné části na průtok  $Q_{100}$*
22. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, č. j. ODOŽÚ 365/2014-1399/2014-vs ze dne 24. 1. 2014:
  - *v případě, že stavebními a technologickými úpravami, dojde k omezení silničního provozu v úseku správního obvodu Kostelec nad Orlicí, požádá stavebník zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích.*
23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor organizačně - správní, č. j. OSO 139/2014-1289/2014-lf ze dne 6. 2. 2014:
  - *příprava akce bude oznámena subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 22 odst. 2 (archeologickému pracovišti)*
  - *bude sdělen termín zahájení stavby, započítí zemních a výkopových prací bude ohlášeno cca 3 týdny před termínem*
  - *bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb. bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.*
  - *náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby budou hlášeny příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče. Nález i naleziště musí poté zůstat podle*

§ 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

24. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-10463/12-12619/2012/La ze dne 5. 11. 2012, č. j. OVŽP-2218/14-283/2014/Syn ze dne 6. 2. 2014 a č. j. OVŽP-12914/14-2699/2014-Ku ze dne 5. 5. 2014:
- *rekonstrukce kabelové trasy zabezpečovací a sdělovací techniky v mezistaničních úsecích bude ukládána do země souběžně s kolejí*
  - *výkopový materiál bude po dobu pokládky kabelů ukládán podél výkopu nebo odvážen na mezideponie, materiál nebude vrstven ani rozprostírán mimo těleso trati*
  - *stavbou nesmí dojít k narušení vodního koryta včetně břehů, nebude docházet k rozjíždění travnatých ploch podél vodního toku. Nesmí dojít k poškození ani znečištění vodního toku.*
  - *kácení dřevin podléhá povolení dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušným orgánem ochrany přírody a rozsah kácení včetně zákresu bude oznámen v dostatečně dlouhé době i zdejšímu úřadu*
  - *vzniklé změny během rekonstrukce, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny*
  - *podle § 8 odst. 1a) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a v souladu s § 10 odst. 4b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., se neukládá povinnost provést skryvku ornice, neboť na pozemku se vlivem činnosti v minulosti ornice téměř nevyskytuje*
  - *pokud bude při provádění stavebních prací skryta nějaká ornice, bude tato sejmuta a použita pro odhumusování nových svahů*
  - *zástupce správce vodního toku Kněžná (Povodí Labe, s. p., provozní středisko Žamberk) bude přizván na předání staveniště zhotoviteli*
  - *křížení a souběhy navrženého kabelového vedení s vodními toky musí být provedeny v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“*
  - *kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočných profilů mostů nebo propustků a budou umístěny dle možností na povodní strany*
  - *v místech, kde bude kabelové vedení umístěno v souběhu s vodními toky, bude vedení vedeno v min. odstupové vzdálenosti 8 m od přilehlých břehových hran toků. V ostatních případech, kde nelze tuto podmínku dodržet, budou odstupové vzdálenosti konzultovány a odsouhlaseny uvedeným provozním střediskem Žamberk.*
  - *detailní řešení jednotlivých křížení inženýrských sítí s vodními toky ve správě Povodí Labe, s. p., a stavebních objektů, které budou umístěny do koryt vodních toků a na pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., budou správci toku předloženy k odsouhlasení před zahájením prací*
  - *dokončené stavební objekty budou převzaty příslušným úsekovým technikem správce vodního toku provozního střediska Žamberk (p. Suchodol Milan)*
  - *po ukončení stavby budou pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., a koryta vodních toků uvedeny do řádného stavu a budou předány příslušnému úsekovému technikovi*
  - *dodavatel stavby v případě přerušení prací nebude ponechávat v korytu toku ani na pobřežních pozemcích, kde by hrozilo zasažení povodňovou vlnou, žádný stavební materiál ani odplavitelné konstrukce (lešení, provizorní stavební prvky apod.)*
  - *stavební činností nesmí dojít k znečištění toku betonovou směsí, ropnými či jinými závadnými látkami*
  - *stavebník přizve zástupce Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, ke kontrole provedených prací, které se budou týkat objektů spravovaných SPÚ – HOZ Synkov, trubní kanál v km trati 3,55 a HOZ Synkov, trubní kanál v km trati 3,90*
25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, č. j. OŠKMT-2510/14-151/2014/Dvo ze dne 10. 2. 2014:
- *stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen*

- oznámit Archeologickému ústavu AV ČR případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu*
- *dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu*
26. Stavebník dodrží podmínky souhlasu Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru správy nemovitostí, č. j. OSN/2013 ze dne 7. 3. 2013:
- *přechod kabelového vedení pod komunikací (na pozemku parc. č. 2926/8, kat. území Rychnov nad Kněžnou) bude proveden protlakem nebo podvrtem v hloubce min. 100 cm pod niveletou vozovky*
  - *startovací jámy budou umístěny mimo silniční pozemek, umístěním kabelového vedení nedojde k poškození konstrukce vozovky*
  - *při výkopu startovacích jam bude rozkopaná nebo neupravená část řádně uzavřena pro pěší provoz a zabezpečena dle platných předpisů proti vzniku úrazu chodců*
  - *akce musí být zabezpečena tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního a pěšího provozu*
  - *při akci nebude znečištěn povrch vozovky a ostatní veřejné prostranství, případné znečištění bude ihned odstraněno. Při stavebních pracích bude v maximální míře šetřena městská zeleň.*
  - *po ukončení akce bude prostor zásahu uveden do bezvadného stavu, včetně zatrávněných ploch, a protokolárně předán zástupci vlastníka*
27. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, úz. pracoviště Rychnov nad Kněžnou, č. j. S-KHSHK 7498/2012/9/HOK.RK/Li ze dne 11. 3. 2014:
- *v průběhu předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu stavby za plného provozu na železnici v žst. Častolovice a žst. Rychnov nad Kněžnou je třeba provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z železniční dopravy:*
    - *v chráněném venkovním prostoru stavby, výpočtový bod A pro žst. Častolovice – objekt k bydlení Masarykova čp. 168 v Častolovicích – v denní a noční době*
    - *v chráněném venkovním prostoru stavby, výpočtový bod F pro žst. Rychnov nad Kněžnou – objekt bydlení Soukenická č. p. 522 v Rychnově nad Kněžnou – v denní i noční době*
  - *k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů*
  - *nejméně 30 dnů před zahájením odstranění částí stavby obsahujících azbest podá stavební podnikatel provádějící odstranění částí stavby obsahujících azbest na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje hlášení prací s azbestem se stanovenými náležitostmi*
  - *k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtokový kohout umyvadla u WC v provozně-technologickém objektu žst. Častolovice*
28. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/14/2196/Hv/0 ze dne 13. 3. 2014:
- *souhlasíme s realizací stavby při dodržení podmínek a požadavků uvedených v našich předešlých vyjádřeních č. j. PVZ/12/8876/Hv/0 ze dne 18. 5. 2012 a č. j. PVZ/13/17306 ze dne 12. 8. 2013*
  - *v místech, kde bude kabelové vedení umístěno v souběhu s vodními toky, požadujeme toto vedení vést v minimální odstupové vzdálenosti 8 m od přilehlých břehových hran toků. Tato podmínka platí pro místa, kde je to možné dodržet. V ostatních případech budou odstupové vzdálenosti konzultovány a odsouhlaseny níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.*
  - *požadujeme zástupce Povodí Labe, s. p. – provozního střediska Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014) přizvat na předání staveniště zhotoviteli*

- detailní řešení jednotlivých křížení inženýrských sítí s vodními toky ve správě Povodí Labe, s. p., a stavebních objektů, které budou umístěny do koryt vodních toků a na pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., požadujeme předložit k odsouhlasení před zahájením prací
  - dokončené stavební objekty požadujeme převzít příslušnými úsekovými techniky výše uvedeného provozního střediska Žamberk
  - při realizaci stavby nesmí být ukládán stavební ani výkopový materiál do koryt vodních toků ani do míst, odkud by mohl být splaven při zvýšených průtocích
  - po ukončení stavby budou pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., a koryta vodních toků uvedeny do řádného stavu a budou předány příslušným úsekovým technikům
29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesy České republiky, s. p., Správy toků – oblast Povodí Labe, č. j. LCR953/000354/2014 ze dne 27. 1. 2014:
- do vodního toku (č. IDVT 10171770) a jeho okolí nebudou umístovány žádné stavební objekty
  - případná kabelová trasa bude tok překonávat po konstrukci propustku tak, že nebude zmenšen průtočný profil
  - bez našeho vědomí nebudou odstraňovány břehové porosty vodního toku
30. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, č. j. SPU 044535/2014 ze dne 14. 2. 2014:
- stavebník přizve zástupce Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, ke kontrole prováděných prací na objektech spravovaných SPÚ
31. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Českého rybářského svazu, Východočeského územního svazu Hradec Králové, zn. vl.97/14 ze dne 24. 2. 2014:
- požadujeme informovat Český rybářský svaz, VčÚS, v předstihu alespoň 21 dní o případných zásazích do dotčených toků (Alby, Kněžné, Štědrého potoka, Doubravického potoka, Olešnického potoka a Konopáče) pro možnost odlovení a záchrany vodních živočichů
32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, č. j. SUSKHK/1541/14/PO-Ho ze dne 17. 2. 2014:
- v místech křížení, kde se jedná o pozemek SŽDC, nebude zasaženo do tělesa komunikace, případná křížení kabelového vedení budou provedena protlaky
  - terén bude upraven do původního stavu
  - případné omezení dopravy bude předem konzultováno
  - požadujeme oznámit zahájení prací (p. Holoubek, tel. 725 549 409)
  - souhlasem s prováděním stavebních prací na silničním pozemku (pozemek pod silnicí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje) je uzavření nájemní smlouvy, o tu si investor – zhotovitel požádá v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. K žádosti budou předloženy termíny a zábery silničního pozemku.
  - neprodleně po ukončení prací investor – zhotovitel požádá o sepsání předávacího protokolu
33. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Policie ČR, KŘ Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou, č. j. KRPH-166-17/ČJ-2014-050706 ze dne 29. 1. 2014:
- před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravně-inženýrského opatření včetně harmonogramu prací
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, č. j. ŘSD/167/37000/2014/Ma ze dne 20. 1. 2014:
- přechod komunikace I/11 bude proveden protlakem chráničky kabelu kolmo k ose komunikace v hloubce min. 120 cm pod povrchem vozovky v délce 14 bm. Startovací jámy budou provedeny mimo silniční těleso silnice I/11. Výkopek nebude ukládán na vozovku.
  - pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře zhotovitel s naší organizací před zahájením stavebních prací Smlouvu o pronájmu silnice I. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  - po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso silnice I/11 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové

- výše uvedená stavba bude probíhat současně se stavbou „Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati Častolovice – Solnice“, budou dodrženy všechny podmínky dané ve vyjádření ŘSD/1308/37000/2012/Ma ze dne 2. 5. 2012
35. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Obce Lípa nad Orlicí, č. j. 00041/14/VR ze dne 15. 1. 2014:
- požadujeme písemné oznámení zahájení prací cca 2 týdny před zahájením prací
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Hradec Králové, č. j. 3255/2012 ze dne 2. 5. 2012, které nebyly splněny před vydáním stavebního povolení:
- zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Hradec Králové (p. Petr, tel. 972 341 184, mobil 606 934 291)
  - v uvažované zájmové lokalitě se vyskytují inženýrské sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem Ms RSM Hradec Králové (kontakt viz. výše) za účelem přesného vytýčen tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany.
  - bude-li akce na pozemcích ČD, a. s. trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu s RSM Hradec Králové, majetkové oddělení
  - akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s., za případné škody na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby
  - likvidaci příp. odpadů je nutno řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – zhotovitel dané stavby.
  - akcí zasažené pozemky ČD, a. s., budou po ukončení realizace uklizeny – převzetí zástupcem Ms RSM Hradec Králové
  - požadujeme předat k archivaci na RSM Hradec Králové situaci skutečného provedení stavby na pozemcích ČD, a. s. (podzemní vedení) zaměřenou oprávněnou geodetickou firmou včetně parcelních čísel
  - případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat
37. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska společnosti ČD – Telematika, a. s., zn. 6109/2014-0 ze dne 28. 3. 2014:
- na kabelu DK a ZDK1 bude provedeno zkrácené závěrečné měření za provozu v obou směrech před a po stavbě
  - na kabelu DOK 36f+72f bude provedeno měření přímou metodou a reflektometrickou metodou v obou směrech a pro obě vlnové délky (1310 a 1550 nm)
  - způsob ochrany a přeložky projednávejte s pracovníkem SKS Česká Třebová (p. Vlastimilem Dlouhým, tel. 602 760 627)
  - o vytýčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započítím zemních prací na základě objednávky
  - manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např. HDPE) v majetku ČD-Telematika, a. s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení
38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření manželů Vladimíra Jakubala a Jasněny Jakubalové ze dne 9. 4. 2014:
- hlavní elektrická přípojka do firmy IZOL94, s. r. o., bude před zahájením stavebních prací vytýčena
  - pokud dojde při stavební činnosti k odhalení sítě, bude zajištěna ochrana sítě tak, aby nedošlo k narušení dodávek elektrické energie
  - protože železniční přejezd P4109 je hlavní příjezdovou komunikací do firmy IZOL94, s. r. o., musí být železniční přejezd vyloučen pro silniční dopravu během víkendové 54 hodin trvající výluky (sobota 0:00 – pondělí 6:00). Mimo tuto výlukou bude železniční přejezd využitelný pro silniční dopravu s omezeními způsobenými zvýšeným pohybem stavební techniky. V případě nedodržení stavebního postupu (z různých důvodů) bude povinnost zhotovitele zajistit provoz zřízením provizorní konstrukce nebo zajistit odpovídající objízdovou trasu.



39. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě povolované stavby, které jsou součástí předložené projektové dokumentace (část H.2 – Doklady z projednání inženýrských sítí):
- v souhlasu společnosti ČEZ – Distribuce, a. s., zn. 1063078595 ze dne 17. 2. 2014, zn. MAR/SR/18/2/14/1 ze dne 18. 2. 2014 a zn. MAR/18.2.2014 ze dne 18. 2. 2014
  - v souhlasu společnosti ČEPS, a. s., zn. 178/14/KOC/Sy/1 ze dne 6. 2. 2014
  - ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000903314 ze dne 10. 3. 2014
  - ve vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a. s., č. j. 91/166/14 ze dne 21. 2. 2014
  - ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 525008/14 ze dne 6. 2. 2014 a č. j. POS 89/14 ze dne 26. 2. 2014
  - ve vyjádření společnosti TS RK, s. r. o., zn. TS 04-032014 ze dne 11. 2. 2014
  - ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o., zn. E002157/Ru ze dne 10. 2. 2014
  - ve vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/99181/2014 ze dne 14. 2. 2014
40. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
41. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců.
42. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24. dubna 2009, o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
43. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
44. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
45. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017, včetně zkušebního provozu.

#### Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou.

#### Výrok o námitkách účastníků:

*Námítky účastníků stavebního řízení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny.*

## **Odůvodnění**

Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 zastoupený organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, podal dne 26. března 2014 žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Jelikož žádost o stavební povolení neobsahovala všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení přerušeno usnesením č. j. DUCR-21699/14/Hm ze dne 11. dubna 2014 a stavebník byl vyzván k jejich doplnění. Dne 9. července 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad

oznámil opatřením č. j. DUCR-40560/14/Hm ze dne 10. července 2014 účastníkům řízení, kteří mu jsou známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 11. srpna 2014, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostředí, pod č. j. OVŽP-3103/2014/Du ze dne 31. 1. 2014 s tím, že bylo ověřeno dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o umístění stavby vydaným pod č. j. OVŽP-24069/12-Po ze dne 23. 4. 2013.

#### **Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:**

- Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou
- Dílčí osvědčení o ověření stavby určeným subjektem, Výzkumným ústavem železničním, a. s., z hlediska požadavků interoperability – certifikáty č. VUZ/8/SG/14/INS/CS/1438 ze dne 9. 7. 2014 a č. VUZ/8/SG/14/CCT/CS/1439 ze dne 9. 7. 2014
- Doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka (obsažené v části H, přílohy 4 projektové dokumentace stavby):
  - Smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků
  - Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky dotčených pozemků
  - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků
  - Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků

Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí:

- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-3103/2014/Du ze dne 31. 1. 2014
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-24069/12-Po ze dne 23. 4. 2013 (územní rozhodnutí)
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-1015/14-336/2014/Zs ze dne 11. 2. 2014, č. j. OVŽP-1667/14-214/2014/Šť ze dne 21. 1. 2014, č. j. OVŽP-2668/14-631/2014 ze dne 28. 1. 2014, č. j. OVŽP-10463/12-12619/2012/La ze dne 5. 11. 2012, č. j. OVŽP-2218/14-283/2014/Syn ze dne 6. 2. 2014, č. j. OVŽP-2674/14-336/2014/Zs ze dne 31. 1. 2014, č. j. OVŽP-827/14-783/2014/La ze dne 4. 2. 2014 a č. j. OVŽP-12914/14-2699/2014-Ku ze dne 5. 5. 2014
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-1847/14/260/2014-Br ze dne 27. 1. 2014, č. j. OVŽP/9005/14-1850/14/No ze dne 8. 4. 2014, č. j. OVŽP/17873/12-13412/12/No ze dne 30. 7. 2012 a č. j. OVŽP/15968/12-13123/12/Dost ze dne 9. 7. 2012
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, č. j. OŠKMT-2510/14-151/2014/Dvo ze dne 10. 2. 2014
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor správy nemovitostí, zn. OSN/2013 ze dne 7. 3. 2013
- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životní prostředí, č. j. SÚŽP 315/2014-373/14-lc ze dne 13. 2. 2014, č. j. ŽP 2580/2012-9451/12-Ce ze dne 14. 5. 2012, č. j. SÚŽP 854/2014-1392/14-lc ze dne 24. 2. 2014, č. j. SÚŽP 3478/2012-12674/12-lc ze dne 4. 7. 2012, č. j. SÚŽP 631/2014-537/14-vm ze dne 10. 2. 2014, č. j. SÚŽP 1683/2014-3868/14-vm ze dne 14. 4. 2014, č. j. SÚŽP 1020/2014-1383/2014-ms ze dne 6. 3. 2014 a č. j. SÚŽP 2222/2014-8807/2014-ms ze dne 19. 5. 2014
- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu, č. j. ODOŽÚ 365/2014-1399/2014-vs ze dne 24. 1. 2014
- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor organizačně-správní, č. j. OSO 139/2014-1289/2014-lf ze dne 6. 2. 2014

- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 23936/ZP/2014 ze dne 5. 2. 2014
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. 8588/DS/2012/Zav ze dne 17. 7. 2012, č. j. 2517/DS/2014/Zav ze dne 29. 4. 2014 a č. j. 2564/DS/2014/Zav ze dne 5. 5. 2014
- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, úz. odbor Rychnov nad Kněžnou, č. j. HSHK/RK-47/OP-2014/b ze dne 16. 1. 2014
- Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, úz. pracoviště Rychnov nad Kněžnou, č. j. S-KHSHK 7498/2012/9/HOK.RK/Li ze dne 11. 3. 2014
- Policie ČR, KŘ Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou, č. j. KRPH-166-17/ČJ-2014-050706 ze dne 29. 1. 2014
- ČR-Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor úz. správy majetku Pardubice, č. j. 29426/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 26. 2. 2014
- Obecního úřadu Lípa nad Orlicí, č. j. 13/14/VR ze dne 13. 1. 2014
- Úřadu městyse Častolovice, č. j. 22/2014 ze dne 21. 1. 2014 a č. j. 5/2012 ze dne 13. 9. 2012
- Města Týniště nad Orlicí, č. j. MÚTý/OSM/109/2014 ze dne 16. 1. 2014, č. j. MÚTý/OSM/247/2014 ze dne 10. 2. 2014
- Obce Lípa nad Orlicí, zn. 00041/14/VR ze dne 15. 1. 2014
- Obce Čestice ze dne 15. 1. 2014
- Městyse Častolovice ze dne 2. 7. 2013
- Města Kostelec nad Orlicí, zn. SMM 312/2013-14355/2013-td ze dne 3. 7. 2013
- Obce Synkov-Slemeno, zn. K/st/5/14 ze dne 13. 2. 2014
- Obce Tutleky, č. j. 13/2014 ze dne 16. 1. 2014 a ze dne 12. 2. 2014
- Města Rychnov nad Kněžnou, zn. OSN-19626/13/Na ze dne 10. 7. 2013
- Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/14/2196/Hv/0 ze dne 13. 3. 2014 a zn. PVZ/13/17306/Hv/0 ze dne 12. 8. 2013
- Státního pozemkového úřadu, OSVD, č. j. SPU 044535/2014 ze dne 14. 2. 2014
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – OPL, č. j. LCR953/000354/2014 ze dne 27. 1. 2014
- Lesy České republiky, LS Rychnov nad Kněžnou, č. j. LCR165/000936/2013 ze dne 24. 7. 2013
- Českého rybářského svazu, VěÚS Hradec Králové, zn. VI.97/14 ze dne 24. 2. 2014
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, č. j. 204/i/151/2014 ze dne 20. 1. 2014
- Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn. SUSHK/203/14/PO-Ho ze dne 8. 1. 2014 a zn. SUSKHK/1541/14/PO-Ho ze dne 17. 2. 2014
- vyjádření manželů Jakubalových ze dne 9. 4. 2014
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1063078595 ze dne 17. 2. 2014, zn. MAR/SR/18/2/14/(1) ze dne 18. 2. 2014, zn. 0100243544 ze dne 7. 2. 2014, zn. 0100243542 ze dne 7. 2. 2014, zn. 0100243538 ze dne 7. 2. 2014 a zn. 0100243535 ze dne 7. 2. 2014
- společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0200120616 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120618 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120619 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120623 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120625 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120628 ze dne 26. 6. 2013 a zn. 0200136638 ze dne 3. 9. 2013
- společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o., zn. O2A13000015106 ze dne 15. 4. 2013
- společnosti ČEPS, a. s., zn. 178/14/KOC/Sy/1 ze dne 6. 2. 2014
- společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 525008/14 ze dne 6. 2. 2014 vyjádření č. j. POS 89/14 ze dne 26. 2. 2014
- společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000903314 ze dne 10. 3. 2014
- společnosti AQUASERVIS, a. s., č. j. 4086/1219/11 ze dne 28. 11. 2011, zn. 382/13 ze dne 5. 4. 2013, zn. 1008/13 ze dne 6. 9. 2013, zn. 1236/13 K-27 ze dne 6. 11. 2013 a zn. 1237/13 K-28 ze dne 6. 11. 2013 a zn. 91/166/14 ze dne 21. 2. 2014
- společnosti TS RK, s. r. o., zn. TS 04-032014 ze dne 11. 2. 2014
- společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., zn. PV/13/023 ze dne 2. 7. 2013
- společnosti České Radiokomunikace, zn. ÚPTS/OS/89279/2013 ze dne 8. 4. 2013, zn. ÚPTS/OS/94203/2013 ze dne 12. 9. 2013 a zn. UPTS/OS/99181/2014 ze dne 14. 2. 2014
- společnost Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 208/637/13 ze dne 29. 3. 2013, ze dne 18. 9. 2013 a ze dne 28. 2. 2014
- společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 5. 4. 2013, ze dne 22. 4. 2013

- společnosti UPC Česká republika, s. r. o., č. j. 12302/Ru ze dne 28. 3. 2013, zn. E002157/Ru ze dne 10. 2. 2014, č. j. 16445/Ru ze dne 14. 7. 2014
- společnosti GTS Czech, s. r. o., zn. 331401057 ze dne 24. 2. 2014
- společnosti SITEL, spol. s r. o., zn. 131400923 ze dne 24. 2. 2014
- společnosti Dalkia Česká republika, a. s., ze dne 20. 8. 2013
- společnosti NET4GAS, s. r. o., zn. 4066/13/OVP/N ze dne 27. 6. 2013
- společnosti SUPTel, a. s., ze dne 14. 2. 2014
- společnosti Dial Telecom, a. s., ze dne 12. 2. 2014
- společnosti T-Systems Czech Republic, a. s., zn. ÚR/42167/13-3 ze dne 29. 3. 2013
- společnosti Maxprogres telco, s. r. o., zn. CR14010072 ze dne 14. 2. 2014
- společnosti COMA, s. r. o., č. j. VO/2013/108 ze dne 13. 8. 2013
- Českých drah, a. s., GŘ – odbor investic, č. j. 186/2014-O3 ze dne 20. 2. 2014
- Českých drah, a. s., GŘ – odbor správy nemovitostí, č. j. 10963/2013-O31 ze dne 15. 11. 2013
- Českých drah, a. s., RSM Hradec Králové, č. j. 807/2014 ze dne 6. 2. 2014, č. j. 3255/2012 ze dne 2. 5. 2012
- společnosti ČD-Telematika, a. s., zn. 6109/2014-0 ze dne 28. 3. 2014
- rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, o změně rozsahu a způsobu zabezpečení žel. přejezdů

Drážní úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržení podmínek samostatných rozhodnutí dotčených orgánů vydaných k realizaci uvedené stavby. K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná v 11/2013 oprávněnou právnickou osobou, SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, odpovědný projektant Ing. Martin Raibr, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT 0009389.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

**z p. Ing. Miroslav Hron**  
*za náměstka ředitele Drážního úřadu*

*„otisk úředního razítka“*

### **Informace pro stavebníka:**

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.**

**Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.**

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), převodem na účet ve výši **10000 Kč**.

### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

razítko

Podpis: .....

### **Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:**

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Obecní úřad Čestice, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Obecní úřad Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení:**

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (k č. j. 4924/2014-SSV)
- ostatní účastníci řízení:
  - doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů
  - zveřejnění na [www.ducr.cz](http://www.ducr.cz) (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů

### **Dotčené orgány:**

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, odbor dopravy - obecní živnostenský úřad, odbor organizačně - správní, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ÚP Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/c, 530 59 Pardubice
- Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
- Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Obecní úřad Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

### **Dále obdrží (správci sítí technické infrastruktury):**

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
- České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 501 01 Hradec Králové
- ČD - Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
- AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- UPC Česká republika, a. s., Závěšova 502/5, 140 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
- SUDOP Praha, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

*Spis.*